



內消焰證字第1120102號

防焰性能認證合格證書


據豐鑫國際木業股份有限公司申請防焰性能認證登記

本部審查符合規定特發給認證證書並摘錄事項如下：

- 一、公司(商號)名稱：豐鑫國際木業股份有限公司
- 二、登記所在地：嘉義市東區保成路502號
- 三、代表人：林欽榮
- 四、登錄號碼：DE-14-0026
- 五、業別及項目：
 - (一)進口販賣業：地毯等地坪鋪設物(物品)
 - (二)裁剪、縫製、安裝業

部長

林右昌



中華民國 112 年 12 月 21 日 變更



防焰性能試驗報告書

正本

112 年 7 月 5 日
焰試字第 S1120603 號

此 致
豐鑫國際木業股份有限公司

財團法人防焰安全中心基金會防焰實驗室

新北市土城區中央路3段76巷42號1樓

董事長 洪春安

112 年 5 月 16 日所提出之防焰產品試樣，其試驗結果及試驗號碼如下。

樣品基本資料							
物品種類		地磚		品名		豐鑫國際木業 礦石地板	
材質、百分率		高分子聚氯乙烯 30% 碳酸鈣粉 70%		厚度		8mm	
符合基準 方向編號		餘焰時間 (秒)		碳化距離 (cm)		符合基準 方向編號	
		X ≤ 20		X ≤ 10			
經 向	1	0	2	緯 向	1	0	2
	2	0	2		2	0	2
	3	0	2		3	0	2
備註		1. 試驗方法：防焰性能試驗基準(95.3.29) 2. 加熱時間為 30 秒。 3. 本樣品資料材質、百分率、厚度均為廠商提供，試驗結果僅對樣品負責。 4. 未經本防焰實驗室書面同意，本試驗報告不得摘要複製，但全文複製除外。 5. 本報告不作為訴訟使用。 6. 本報告試驗數據與結果皆不考慮量測不確定度與風險等級。					
結果判定							
判定		合格					
試驗活動日期		112/6/30		試驗號碼		SB120789	
報告簽署人		許依婷		試驗操作人員		楊景焜	





財團法人防焰安全中心基金會
FOUNDATION FIRE RETARDANT SAFETY CENTER

防焰性能試驗報告書

正本

112 年 12 月 27 日
焰試字第 S1121563 號

此 致
豐鑫國際木業股份有限公司
嘉義市東區後湖里保成路 502 號

財團法人防焰安全中心基金會防焰實驗室

新北市土城區中央路 3 段 76 巷 42 號 1 樓

董事長 洪春安

112 年 11 月 15 日所提出之防焰產品試樣，其試驗結果及試驗號碼如下。

樣品基本資料							
物品種類		地磚		品名		豐鑫國際木業 礦石地板 5.5MM	
材質、百分率		高分子聚氯乙烯 30% 碳酸鈣粉 70%		厚度		5.5mm	
符合基準 方向編號		餘焰時間 (秒)		碳化距離 (cm)		符合基準 方向編號	
		X ≤ 20		X ≤ 10			
經 向	1	0	3	緯 向	1	0	3
	2	0	3		2	0	3
	3	0	3		3	0	3
備註		1. 試驗方法：防焰性能試驗基準(95.3.29) 2. 加熱時間為 30 秒。 3. 本樣品資料材質、百分率、厚度均為廠商提供，試驗結果僅對樣品負責。 4. 未經本防焰實驗室書面同意，本試驗報告不得摘要複製，但全文複製除外。 5. 本報告不作為訴訟使用。 6. 本報告試驗數據與結果皆不考慮量測不確定度與風險等級。 7. 試驗號碼：SB-12-1303，有效期限至 115.12.27。					
結果判定							
判定		合格					
試驗活動日期		112/12/25		試驗號碼		SB-12-1303	
報告簽署人		許依婷		試驗操作人員		楊景焜	

